

Checklista för elinstallatörer och elektriker

Ny anslutning av servis, högst 63 A

- Mätarskåpet finns på överenskommen anslutningsplats.
- Rör till skåpet är dragna.
- Rör till infällt mätarskåp är släta på insidan. VP-rör min. 50 mm. Ej flexrör!
- Propphuvar och passdelar finns på plats.
- Bygling mellan N- och PEN-ledaren är monterad, om ej 5-ledarservis beställts.
- Ingen bakspänning. Däremot får ni gärna mata från byggcentral till det nya mätarskåpet.

Ystad Energi AB ansluter med 4-ledarkabel utan skärm. OBS! Serviskabel/kablar ska förläggas i rör enligt anvisning om diameter och överenskommelse, fram till platta/husvägg om inte annat sägs.

Ny anslutning av servis, 80 A och större

- Serviscentral är placerad med hänsyn till hur serviskabeln kommer in i elrummet.
- Bygling mellan N- och PEN-ledaren är monterad, om ej 5-ledarservis beställts.
- Klämmor för fas- och PEN-ledarna har rätt storlek.
- Uppgifter på åtdragningsmoment för klämmor finns i serviscentralen.
- Säkringar finns vid serviscentralen.

Ystad Energi AB ansluter med 4-ledarkabel utan skärm. OBS! Serviskabel/kablar ska förläggas i rör enligt anvisning om diameter och överenskommelse, fram till platta/husvägg om inte annat sägs. Centraltyp skall vara skyltad på centralen, om effektbrytare används skall inställt värde skyltas.

Tillfällig anslutning/byggström

- Byggcentral/mätarskåp finns på överenskommen anslutningsplats.
 - Mätarskåp för byggström är ansluten med minst 10 mm² Cu (gäller 25 A servis).
 - Kabel för anslutning av byggström är max 10 m.
 - Anslutningskabel skyddas med kabelskyddsror och dragavlastning.
-

Abonnemang upphör eller hopslagning av abonnemang

- Säkringselement för aktuell mätplats är spänningslösa.
- Synlig MK för aktuell mätplats är borttagen.
- Mätare demonteras av Ystad Energi AB

Färdiganmälan ska avse det abonnemang som ska tas bort. Om det är det enda abonnemanget på servisen kontaktar kunden oss på Ystad Energi AB för att skriftligen säga upp anslutningen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice, telefon 0411-57 73 00.